



E1 PROJETO ELÉTRICO
ESC. 1/50

QUADRO DE CARGAS - CD TÉRREO

CIRC	Lamp. 60	Lamp. 100	Tom. 100	Tom. 600	TUE. W	Chuv. 7800	POT. kVA	POT. kW	FIO mm²	FP	TENSÃO	FASE	PROT. A
C1	-	19	-	-	-	-	1,9	1,8	2,5	95%	220	S	10
C2	-	-	16	-	-	-	1,6	1,52	2,5	95%	220	S	10
TOTAL	-	1900W	1600W	-	-	-	3,5kVA	3,32kW					

LEGENDA ELÉTRICA

	Quadro de Disjuntores - Distribuição
	Luminária para lâmpada incandecente 100W, fixada no teto
	Tomada Dupla Monofásica uso geral a 0,30m do piso
	Interruptor simples a 1,20m do piso
	Eletroduto PVC Rígido sobeposto Ø=3/4" contendo condutores de Retorno, Fase, Neutro e Terra respectivamente
	Disjuntor Trifásico Corrente Indicada



ARQUITETO CABRAL
Sandro Bittencourt Cabral
ARQUITETO E URBANISTA
(49) 98833-3633
instagram.com/arquitetocabral

CENTRO COMUNITÁRIO MUN. DO ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL
LOCAL: Estrada Geral - Assentamento 17 de abril - Campo Belo do Sul (SC)

DESCRIÇÃO: Projeto Elétrico Completo

CELIO PEREIRA Assinado de forma digital por CELIO PEREIRA Dados: 2025.10.15 10:29:41 -03'00'

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - CNPJ: 82.777.319/0001-92

RESPONSÁVEL TÉCNICO

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRO BITTENCOURT CABRAL
Data: 18/08/2025 17:39:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arquiteto e Urbanista Sandro Bittencourt Cabral - CAU-SC A132531-0

PRANCHA	TOTAL DE PRANCHAS
EL-01	01

PROJETO:	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO
	PROJETO CENTRO COMUNITÁRIO 17 DE ABRIL.dwg
ESCALA: INDICADA	UNIDADE: METRO
ÁREA TERRENO:	15.532,00m²
ÁREA PROJETO:	150,00m²
DIMENSÃO DA FOLHA:	594mm x 420mm
DESENHO:	SANDRO BITTENCOURT CABRAL
DATA: 03/ 06/ 2025	REVISÃO: 03/ 06/ 2025